

Mælingar á neysluvatni í Hafnarfirði á árinu 2017

		Örveru- rannsóknir		Eðlis- og efnarannsóknir			
Dagsetning	Sýni tekið	Gerlafjöldi við 22°C í 100 ml, síun	Kólígerlar í 100 ml, síun	Grugg (NTU)	Leiðni (µS/cm)	pH	Mat; Stenst gæðakröfur; já/nei
09.02.2017	Vatnsbol	64	<1	0,00	85	8,6	já
09.02.2017	Vatnsbol	3	<1	0,00	85	8,25	já
26.04.2017	Vatnsbol	270	<1	0,00	80	-	já
26.04.2017	Vatnsbol	<1	<1	0,00	-	-	já
26.06.2017	Vatnsbol	55	<1	-	-	-	já
26.06.2017	Vatnsbol	3	<1	-	-	-	já
19.07.2017	Vatnsbol	1	<1	1,46	90	7,9	já
19.07.2017	Dreifikerfi	22	<1	0,06	100	8,1	já
25.07.2017	Dreifikerfi	1.100	<1	0,00	90	8,2	já
25.07.2017	Dreifikerfi	1.100	<1	0,41	90	-	já
24.08.2017	Dreifikerfi	200	<1	0,00	90	7,4	já
24.08.2017	Dreifikerfi	130	<1	0,00	-	7,8	já
24.08.2017	Vatnsbol	1	<1	0,00	80	7,8	já
24.08.2017	Vatnsbol	1	<1	0,00	-	7,7	já
27.09.2017	Vatnsbol	2.700	<1	0,00	90	8,0	já
27.09.2017	Vatnsbol	7	<1	0,00	-	8,1	já
01.11.2017	Vatnsbol	4	<1	0,00	90	8,58	já
01.11.2017	Vatnsbol	140	<1	0,00	95	9,1	já