

Mælingar á neysluvatni í Kópavogi á árinu 2016

Örveru-rannsóknir		Eðlis- og efnarannsóknir					
Dagsetning	Sýni tekið	Gerlafjöldi við 22°C í 100 ml, síun	Kólígerlar í 100 ml, síun	Grugg (NTU)	Leiðni (µS/cm)	pH	Mat; Stenst gæða kröfur; já/nei
28.01.2016	Dreifikerfi	72	<1	0,12	90-	9,4	já
23.02.2016	Dreifikerfi	4.400	<1	0,00	80	-	já
25.02.2016	Vatnsbol	9	<1	0,00	90	9,5	já
25.02.2016	Vatnsbol	37	<1	0,04	90	9,5	já
25.02.2016	Vatnsbol	8	<1	0,12	90	9,5	já
17.03.2016	Vatnsbol	53	<1	0,00	80	9,7	já
17.03.2016	Vatnsbol	29	<1	0,01	90	9,7	já
17.03.2016	Vatnsbol	15	<1	0,00	90	9,68	já
30.03.2016	Dreifikerfi	110	<1	0,00	80	-	já
15.04.2016	Vatnsbol	4	<1	0,00	85	9,25	já
15.04.2016	Vatnsbol	18	<1	0,00	90	9,36	já
15.04.2016	Vatnsbol	4	<1	0,00	90	9,22	já
27.04.2016	Dreifikerfi	122	<1	0,76	85	8,82	já
10.05.2016	Vatnsbol	2	<1	0,00	90	9,36	já
10.05.2016	Vatnsbol	8	<1	0,15	90	9,42	já
10.05.2016	Vatnsbol	6	<1	0,00	80	9,42	já
05.07.2016	Vatnsbol	11	<1	0,00	80	-	já
05.07.2016	Vatnsbol	15	<1	0,00	85	-	já
05.07.2016	Vatnsbol	11	<1	0,00	85	-	já
04.08.2016	Vatnsbol	2	<1	0,00	-	-	já
04.08.2016	Vatnsbol	13	<1	0,00	-	-	já
04.08.2016	Vatnsbol	12	<1	0,00	-	-	já
04.08.2016	Vatnsbol	7	<1	0,00	-	-	já
04.08.2016	Vatnsbol	15	<1	0,00	-	-	já
01.09.2016	Vatnsbol	1	<1	0,00	-	-	já
01.09.2016	Vatnsbol	11	<1	0,00	-	-	já
18.10.2016	Vatnsbol	11	<1	0,00	-	-	já
18.10.2016	Vatnsbol	24	<1	0,00	-	-	já
18.10.2016	Vatnsbol	6	<1	0,00	-	-	já
01.11.2016	Vatnsbol	22	<1	0,00	-	-	já
01.11.2016	Vatnsbol	28	<1	0,00	-	-	já
01.11.2016	Vatnsbol	25	<1	0,00	-	-	já
15.12.2016	Vatnsbol	15	<1	0,00	85	9,59	já
15.12.2016	Vatnsbol	35	<1	0,69	85	9,73	já
15.12.2016	Vatnsbol	14	<1	0,05	85	9,71	já
09.02.2017	Vatnsbol	26	<1	0,00	80	8,65	já
09.02.2017	Vatnsbol	22	<1	0,74	80	8,67	já
09.02.2017	Vatnsbol	29	<1	0,00	80	8,61	já